НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР123/2.Н00065** 019458

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Полидин»
ОГРН 1112330000309
Адрес: 353211, Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 119. Тел./факс: (86162) 4-08-29

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Полидин»
ОГРН 1112330000309
Адрес: 353211, Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 119. Тел./факс: (86162) 4-08-29

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-51, ОГРН 1062309019057, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.123/2 до 17.12.2017г. выдано 18.12.2014 г. Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели структурные из сотового поликарбоната торговой марки PetAlex,серий согласно Приложению № 001844, выпускаемые по ТУ 2291-001-64047884-2015 (с изм. №№1,2)
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 9180
код ТН ВЭД России
---- -- --- -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, статья 134, таблица 27

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 23-1567-20-2, 23-1568-20-2, 23-1569-20-2, 23-1570-20-2 от 15.09.2015г. Выданы: ИЛ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, свидетельство о подтверждении компетентности ИЛ № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.032/3 до 17.12.2017г. Продукция прошла испытания на соответствие требованиям: ГОСТ 30244-94 группа Г4 (сильногорючий материал), ГОСТ 30402-96 группа В2 (умеренно-воспламеняемый материал), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. группа Д3 (с высокой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. группа Т3 (высокоопасные материалы). Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 19.03.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2291-001-64047884-2015(с изм. №1,2) «Панели структурные из сотового поликарбоната торговой марки PetAlex»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.09.2015 г. по 15.09.2018 г.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) — А.В. Добровольский
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — А.А. Белякова
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №865 от 30.05.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2011 г. www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР123/2.Н.00065** 001844

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Код ОК 005 (ОКП)	Наименование продукции (характеристики пожарной опасности)	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22 9180	Панели структурные из сотового поликарбоната торговой марки PetAlex ,серия PetAlex Pronto толщиной 6мм., 8мм., 10мм.	ТУ 2291-001-64047884-2015(с изм. №1,2) «Панели структурные из сотового поликарбоната торговой марки PetAlex»
	Панели структурные из сотового поликарбоната торговой марки PetAlex ,серия PetAlex Primavera толщиной 3,5 мм, 4 мм.	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) А.В. Добровольский

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А.А. Белякова

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №346 от 03.03.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2011 г. www.opcion.ru